

JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC
230100, Republic of Uzbekistan,
Republic of Karakalpakstan,
Nukus city, Turtkul Guzari str. 121

СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»
230100, Республика Узбекистан
Республика Каракалпакстан
г. Нукус, ул. Турткул Гузари 121



TO: HEAD OF COMPANY.

JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC hereinafter referred to as the Customer has announced the commencement of Competitive Selection CS-76/26 for carrying out service work on the analysis of transformer oil of power transformers 35/6.3 kV, 35/10 kV, 10.5/35 kV at UGCC (to be provided by e-mail).

The potential suppliers will be disqualified from participation in competitive selection:

- a) which are under reorganization (amalgamation, joining, separation, restructuring), liquidation or bankruptcy;
- b) which didn't submit all the necessary documents for competitive selection within set timeframe;
- c) which have not fulfilled their commitments undertaken on previously concluded contracts;
- d) which have pending litigation with Customer;
- e) Companies should not be registered in the States or territories that provide preferential tax treatment and / or do not consider disclosure of information during financial transactions (offshore zones), or which have accounts at banks located in offshore zones according to the legislation of Republic of Uzbekistan;

Please provide commercial proposal until 3:00 PM by Tashkent time on 01.05.2026.

With respect and hope for long-term cooperation.

Exec.: Mambetnazarov A.Yu..
Add.: 612267121
E-mail: a.mambetnazarov@uz-kor.com

КОМУ: РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ.

Совместное Предприятие Общество с Ограниченной Ответственностью «Uz-Kor Gas Chemical», именуемое в дальнейшем «Заказчик», объявляет о начале Конкурсного отбора CS-76/26 на проведение сервисных работ по анализу трансформаторного масла силовых трансформаторов 35/6.3кВ, 35/10кВ, 10.5/35кВ на УГХК (предоставляется по электронной почте).

Не допускаются к участию в конкурсном отборе следующие потенциальные поставщики:

- а) находящиеся на стадии реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), ликвидации или банкротства;
- б) не предоставившие в установленный срок все необходимые документы для конкурсного отбора;
- в) не надлежаще исполнявших принятые обязательства по ранее заключенным контрактам;
- г) находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком;
- д) зарегистрированные в государствах или территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), или имеющих счета в банках, находящихся в оффшорных зонах согласно законодательству Республики Узбекистан;

Просим предоставить коммерческое предложение до 15:00 часов по Ташкентскому времени 01.05.2026г.

С уважением и надеждой на долгосрочное сотрудничество.

Исп.: А.Ю. Мамбетназаров
Вн.: 612267121
E-mail: a.mambetnazarov@uz-kor.com

**Условия конкурсного отбора № CS-76/26 /
Terms of competitive selection № CS-76/26**

Заказчик и организатор закупок / Customer and organizer of the procurement: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» / JV «Uz-Kor Gas Chemical» LLC.

Адрес: 100128, г. Ташкент, Шайхонтохурский район, ул.Зульфiahоним, дом 112 / Address: 100128, Tashkent city, Shaykhantahur district, Zulfiyahonim str.,112

Размещение конкурсного отбора / Placing of the competitive selection at: www.tenderweek.com; www.uz-kor.com

Адрес: Кунградский район, посёлок Акчалак - УГХК.

Условия платежа: 100% оплата после выполнения работ и подписания итогового технического отчёта.

Срок коммерческого предложения: не менее 30 дней.

Контакты для предоставления коммерческих предложений и сопутствующей документации:

Тел/факс: 8 (61) 226-71-21, 8 (61) 226-71-22

На электронный адрес (сканированная версия в формате PDF).

Кому: a.mambetnazarov@uz-kor.com, b.allashov@uz-kor.com

Тема: (Указать номер спецификации)

Коммерческое предложение должно быть на фирменном бланке с подписью руководителя, заверенная печатью организации и должно отвечать всем требованиям указанным выше и ниже.

Address: Kungrad district, Akchalak settlement - UGCC.

Payment terms: 100% payment after completion of services and signing of the Final Technical Report.

Validity of commercial proposal: not less than 30 days.

Contacts for providing commercial proposals and related documents:

Tel/fax: 8 (61) 226-71-21, 8 (61) 226-71-22

By e-mail (scanned version in PDF format).

To: a.mambetnazarov@uz-kor.com, b.allashov@uz-kor.com

Subject: (Specify the number of specification)

Commercial proposal should be on company letterhead, signed by the manager and certified by the seal of organization and must meet all the requirements listed above and below.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СЕРВИСНОГО КОНТРАКТА НА ПРОВЕДЕНИЕ
АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА СИЛОВЫХ
МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 35/6.3кВ, 35/10кВ, 10.5/35кВ НА
УГХК.**

**TECHNICAL ASSIGNMENT
FOR THE CONCLUSION OF A SERVICE CONTRACT FOR ANALYSIS
OF TRANSFORMER OIL OF POWER OIL TYPE TRANSFORMERS
35/6.3 kV, 35/10 kV, 10.5/35 kV AT UGCC.**

№	Наименование основных данных и требований / Basic information and requirements	Содержание основных данных и требований / Main info and requirements description
1	Объем работ / Scope of work	Оказание услуг по отбору проб и проведению физико-химических и хроматографических испытаний трансформаторного масла в соответствии с действующими нормативными документами / Provision of services for sampling and conducting physical, chemical and chromatographic tests of transformer oil in accordance with current regulatory documents.
2	Перечень испытываемых средств / List of PPE	Трансформаторное масло силовых трансформаторов / Transformer oil of power transformers.
3	Объём услуг / Volume of services	Испытание трансформаторного масла в количестве согласно заявке Заказчика и в соответствии с приложением №1. / Testing of transformer oil in quantities as specified in the Customer's request and in accordance with Appendix # 1.
4	Периодичность испытаний / Test frequency	В соответствии с требованиями нормативных документов и графиком технического обслуживания оборудования / In accordance with regulatory requirements and maintenance schedules of the equipment.
5	Результаты работ / Deliverables	Протоколы испытаний установленного образца, заключение о пригодности трансформаторного масла к дальнейшей эксплуатации, рекомендации при необходимости / Standard test reports, conclusion on suitability of transformer oil for further operation, and recommendations if required.
6	Требования к Исполнителю / Contractor requirements	Наличие аккредитованной лаборатории, квалифицированного персонала, необходимого испытательного оборудования и разрешительной документации / Availability of an accredited laboratory, qualified personnel, necessary testing equipment, and required permits and authorizing documentation.

Перечень трансформаторов / List of transformers

№	Наименование подстанции/ Name Substation	Позиция номер/ Position number	Полная мощность кВА/ Full capacity	Тип трансфор- матора/ Type transformer	Напряжение ВН, кВ/ Voltage Primary kV	Напряжение НН, кВ/Voltage Secondary kV	Ток ВН, А/ Primary current A	Ток НН, А/ Secondary current A	Завод- изготовитель/ Manufacturer
1	ЦРГ/GSP	A10-TMM-101	20000	SY-1302	35	10,5	330	1100	HYUNDAI
2	ЦРГ/GSP	A10-TMM-201-A	5000	SY-1302	35	6,3	82,5	458	HYUNDAI
3	ЦРГ/GSP	A10-TMM-201-B	5000	SY-1302	35	6,3	82,5	458	HYUNDAI
4	Этилен/Ethylene	A20-TMM-201-A	7500	х	35	6,3	123,7	687,3	HYOSONG
5	Этилен/Ethylene	A20-TMM-201-B	7500	х	35	6,3	123,7	687,3	HYOSONG
6	ПЭВП/Polyethylene	A30-TMM-101	20000	SY-1302	35	10,5	330	1100	HYUNDAI
7	ПЭВП/Polyethylene	A30-TMM-102	20000	SY-1302	35	10,5	330	1100	HYUNDAI
8	ПЭВП/Polyethylene	A30-TMM-201-A	20000/25000	SY-1302	35	6,3	330/412	1833/2291	HYUNDAI
9	ПЭВП/Polyethylene	A30-TMM-201-B	20000/25000	SY-1302	35	6,3	330/412	1833/2291	HYUNDAI
10	Полипропилен/Polypropylene	A50-TMM-101	15000	SY-1302	35	10,5	247	825	HYUNDAI
11	Полипропилен/Polypropylene	A50-TMM-201-A	10000	SY-1302	35	6,3	165	916	HYUNDAI
12	Полипропилен/Polypropylene	A50-TMM-201-B	10000	SY-1302	35	6,3	165	916	HYUNDAI
13	Главная/Main	A80-MSS-TMM-001-A	45000	х	10,5	35	2474,4	742,3	HYOSONG
14	Главная/Main	A80-MSS-TMM-001-B	45000	х	10,5	35	2474,4	742,3	HYOSONG
15	Главная/Main	A80-MSS-TMM-001-C	45000	х	10,5	35	2474,4	742,3	HYOSONG
16	Главная/Main	A80-MSS-TMM-010-A	10000	х	35	6,3	165	916,4	HYOSONG
17	Главная/Main	A80-MSS-TMM-010-B	10000	х	35	6,3	165	916,4	HYOSONG
18	ОЗХ /U&O	A80-USS-TMM-010-A	25000/33250	х	35	6,3	548,5	3047,1	HYOSONG
19	ОЗХ /U&O	A80-USS-TMM-010-B	25000/33250	х	35	6,3	548,5	3047,1	HYOSONG